

ОШ „22. АВГУСТ“ Буковац  
Трг жртва геноцида бр.1  
Број: 394  
Датум: 25.07.2018. године

Поштовани у вези вашег захтева за додатним информацијама и појашњавањем Јавне набавке за јавну набавку радова- **УГРАДЊА НОВОГ ГАСНОГ КОТЛА, ЈН ОП 04/2018** од 24.07.2018. године а у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) исте објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца:

#### ПИТАЊА:

Na strani 11/43 tenderske dokumentacije u okviru dodatnih uslova pod rednim brojem 5. Definirano je: „da je Ponuđač u predhodne tri godine računajući od dana objavljivanja poziva za javnu nabavku isporučio i ugradio minimum 2 gasne kotlarnice za spoljnu montažu sa kondezacionim kotlovima u kaskadnoj vezi veće snage od 600 kW“.

Molimo Vas da pojasnite:

- зашто се за reference захтевају само гасни генератори топлоте – контејнерске котларнице кад је са аспекта монтаже, монтажа гасне котларнице много сложенја од монтаже гасне контејнерске котларнице. У оквиру контејнерске котларнице сва инсталација унутар контејнера је урађена и врши се само прикључење, а код монтаже гасне котларнице обухваћена су сва међусобна повезивања појединих уређаја који чине котларницу, и прикључење на дистрибутивну мрежу су предмет монтаже. Овако дефинисане reference крше Закон о јавним набавкама члан 10 и члан 12, многим понуђачима који раде виши технички ниво посла од захтеваног у јавној набавци, на овај начин је онемогућено да припреме прихватљиву понуду.

- зашто се за reference захтевају котларнице веће снаге од 600kw, овај захтев није у логичној вези са ЈН ОП 04/2018 где се захтева уградња котларнице од 453,6kw. Додатни услови дефинисани су чланом 76 Закона о јавним И не смеју бити дискриминаторски.

- зашто се за reference посматра период од три године када Закон о јавним набавкама члан 77 даје могућност да се за радове посматра период од осам година. Сматрамо да овако кратак период смањује конкуренцију међу понуђачима.

Сматрамо да Наручилац у свом интересу треба да измени конкурсну документацију, за ефекат свакако ће имати већи број понудјаса.

#### ОДГОВОРИ

1. Предмет набавке је један гасни генератор топлоте од 453,6kW на температурном режиму 80/60 везан у каскаду са још једним генератором топлоте 226,8 kW на температурном режиму 80/60 који сачињавају целину за спољну монтажу од 680,4kW која је предвиђена пројектном документацијом. Предмером су обухваћени радови на реконструкцији топоводне подстанице, њеној аутоматизацији, регулацији система као и реконструкција гасне инсталације. Због комплексности система тражи се искуство у извођењу радова са оваквом опремом.

2. Предмет набавке је један гасни генератор топлоте од 453,6kW на температурном режиму 80/60 везан у каскаду са још једним генератором топлоте 226,8 kW на температурном режиму 80/60 који сачињавају целину за спољну монтажу од 680,4kW. Котларнице за спољну монтажу са кондезационим котловима у каскадној вези веће снаге од 600 kW захтевају повезивање најмање два генератора топлоте, у том случају се примењује каскадна веза што је и тражено у предметној набавци. Захтев инвеститора је да понуђач има искуства у изради оваквих система.

3. Поштовани сматрамо да је захтевани период од три године за референце сасвим довољан.

Јавна набавка је припремљена у духу ЗЈН и не врши дискриминацију понуђача.

Комисија за ЈНОП 04/2018